Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«05» марта 2024 г., 42240061000209771596
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новокузнецка и Новокузнецкого района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» марта 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2403/007-42/436-В/ПИВ
(дата и время составления предписания)

654011, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 27
(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от « 05 » марта 2024 г., № 2403/007-42/436-В/РИВ, учетный номер проверки 42240061000209771596.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:
1. Фролова Олеся Сергеевна – начальник отделения НДПР Новоильинского района г. Новокузнецка ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору)
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов), а также лица, которое (которые) в соответствии с распоряжением (приказом) руководителя контрольного (надзорного) органа (его заместителя) обеспечивают проведение инспекционного визита, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):
1. обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Новоильинский, ул Косыгина, Дом 23
(указываются адрес (местоположение) мест осуществления контролируемым лицом деятельности, или адрес (местоположение) находящихся таким объектов контроля, в отношении которого была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА № 78" ИНН 4218016623, адрес регистрации юридического лица: 654044, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, НОВОКУЗНЕЦК, КОСЫГИНА (НОВОИЛЬИНСКИЙ Р-Н) УЛ, 23
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:
с «13» марта 2024 года, 11 час. 00 мин.
по «13» марта 2024 года, 14 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты - автоматической установки пожарной сигнализации (акт технического обслуживания систем: АУПС, СОУЭ от 13.03.2024 года Общества с ограниченной ответственностью «ЦКО СБ»), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Нарушение было выявлено

ранее. Номер предписания 2306/007-42/494-В/ПИВ от 05.07.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

20.11.2024

Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (помещение пищеблока), чем нарушены п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 9.5 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2304/007-42/85-В/ПИВ от 18.04.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

20.11.2024

3. На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (отсутствует проектная документация (представлена графическая часть проекта), акты ввода в эксплуатацию, чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2304/007-42/85-В/ПИВ от 18.04.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

20.11.2024

4. Не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) по истечении срока службы (монтаж 2006 год), чем нарушены п. 1 ч. 1 ст. 6; ч.2 ст.54; ч.1 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 6.6.3, 6.6.4 ГОСТ 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2304/007-42/85-В/ПИВ от 18.04.2023, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

20.11.2024

5. Не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (СОУЭ) по истечении срока службы (монтаж 2006 год), чем нарушены п. 1 ч. 1 ст. 6; ч.1, ч.4 ст.84 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 6.7.3, 6.7.4 ГОСТ 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2304/007-42/85-В/ПИВ от 18.04.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
20.11.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом исполнительного визита, срок устранения нарушения)

Начальник отделения НДПР Новоильинского района г. Новокузнецка ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору) Фролова Олеся Сергеевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 623504CD01D360F61D17457AC0CA9A27
Владелец: Фролова Олеся Сергеевна
Действителен с 07.12.2023 по 01.03.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Фролова Олеся Сергеевна - Начальник отделения НДПР Новоильинского района г. Новокузнецка ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору), телефон: 83843741839, e-mail: frolovaos@42.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Папина О.Н. директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «00» минут «13» 03 2024 г. (подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: